



## JELMAGYARÁZAT:

- — — — — Meglévő középnyomású gázvezeték
- × — × — × Elbontandó kisnyomású gázvezeték
- — — — — Meglévő kisnyomású gázvezeték
- — — — — Tervezett kisnyomású gázvezeték
- ☒ EFFEBI VENUS zártházas gázgolyóscsap csővezetékekkel azonos mérettel
- ~~~~~ Flexibilis nem éghető gázbekötő

- 1 - Tervezett ARISTON GENUS PREMIUM EVO-24 kondenzációs kombi gázkazán (kiegészítő hőszivattyúval)  
 $Q_N = 2,4 - 25,4 \text{ kW}$   
 $Q_H = 2,8 - 26 \text{ kW}$   
 $V = 3,2 \text{ m}^3/\text{h}$   
"C33"  
IPX 5D  
Ø60/100 Pps/alu levegő-füstgázzszettel
- 2 - Elbontandó FÉG C-21 gázkazán  
 $Q = 21 \text{ kW}$ ,  $V = 2,98 \text{ m}^3/\text{h}$
- 3 - Elbontandó KARANCS-3P gáztűzhely  
 $Q = 8,50 \text{ kW}$ ,  $V = 1,03 \text{ m}^3/\text{h}$

ATTIKA-TEAM Tervező és Szervező KFT  
5600 Békéscsaba Dr Becsey Oszkár u. 10-12. sz.

Tel.: 66/324-361  
Fax.: 66/322-370  
email: attika@globonet.hu

Építtető: Orosháza Város Önkormányzata  
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Létesítmény megnevezése:  
Öreg Tölgy Idősek Klubja  
5900 Orosháza, Teréz u. 14.  
Hrsz: 7399

Rajz megnevezése:  
Belső gázellátás alaprajz

Ügyvezető:  
Kiss István

Tervező:  
Peity Edit  
G-04-0054

Rajzoló:

Egyeztetés:

Rajzszám:

Gg-2

Tervfajta:

Lépték:

1:100

Tervtári szám:

Dátum:

2016. 06. hó