

JELMAGYARÁZAT:

- Meglévő középnyomású gázvezeték
- Elbontandó kisnyomású gázvezeték
- Meglévő kisnyomású gázvezeték
- Tervezett kisnyomású gázvezeték
- EFFEBI VENUS zártházas gázgolyóscsap csővezetékkel azonos mérettel
- Flexibilis nem éghető gázbekötő

- 1 - Tervezett ARISTON GENUS PREMIUM EVO-24
  kondenzációs kombi gázkazán
  Q_N = 2,4 - 25,4 kW
  Q_H = 2,8 - 26 kW "C33"
  V = 3,2 m³/h IPX 5D
  Ø60/100 Pps/alu levegő-füstgázszettel
  Elbontandó FÉG-F-8.50 P gázkonvektor
- 2 - Q = 5,8 kW
  V = 0,82 m³/h
  Elbontandó KARANCS-4P gáztűzhely
- 3 - Q = 10,2 kW
  V = 1,3 m³/h
  Elbontandó gázvízmelegítő
- 4 - Q = 24 kW
  V = 3,4 m³/h

ATTIKA-TEAM Tervező és Szervező KFT
5600 Békéscsaba Dr Becsey Oszkár u. 10-12. sz.
Tel.: 66/324-361
Fax.: 66/322-370
email: attika@globonet.hu

Építtető: Orosháza Város Önkormányzata
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Létesítmény megnevezése:
Reménység Idősek Klubja
5903 Orosháza, Lórántffy u. 35.
Hrsz: 8827/A/2

Rajz megnevezése:
Belső gázellátás alaprajz

Rajzszám: Gg-2
Tervfajta:
Lépték: 1:100
Rajzterület:
Tervtári szám:
Dátum: 2016. 06. hó

Ügyvezető: Kiss István
Tervező: Peity Edit G-04-0054
Rajzoló:
Egyeztetés: