



## JELMAGYARÁZAT:

—	Meglévő középnyomású gázvezeték
- - -	Tervezett középnyomású gázvezeték
* — * — *	Elbontandó kisnyomású gázvezeték
- - - - -	Meglévő kisnyomású gázvezeték
- - - - -	Tervezett kisnyomású gázvezeték
⊞	EFFEBI VENUS zártházas gázgolyóscsap csővezetékekkel azonos mérettel
~~~~~	Flexibilis nem éghető gázbekötő

- 1 - Tervezett ARISTON GENUS PREMIUM EVO SYSTEM-24 kondenzációs fűtőkazán (kiegészítő hőszivattyúval)  
 $Q_N = 2,5 - 22 \text{ kW}$   
 $Q_H = 2,8 - 24,4 \text{ kW}$  "C33"  
 $V = 3,0 \text{ m}^3/\text{h}$  IPX 5D  
 $\text{Ø}60/100 \text{ Pps/alu levegő-füstgázzszettel}$
- 2 - Elbontandó FÉG-F-8.50 P gázkonvektor  
 $Q = 5,8 \text{ kW}$   
 $V = 0,82 \text{ m}^3/\text{h}$
- 3 - Elbontandó KARANCS-3P gáztűzhely  
 $Q = 8,5 \text{ kW}$   
 $V = 1,03 \text{ m}^3/\text{h}$

ATTIKA-TEAM Tervező és Szervező KFT 5600 Békéscsaba Dr Becsey Oszkár u. 10-12. sz.		Tel.: 66/324-361 Fax.: 66/322-370 email: attika@globonet.hu	
Építtető: Orosháza Város Önkormányzata 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.		Rajzszám: Gg-2	
Létesítmény megnevezése: Gyöngyvirág Idősek Klubja 5900 Orosháza, Székács József utca 3. Hrsz: 3902		Tervfajta: Lépték: Rajzterület: 1:100	
Rajz megnevezése: Belső gázellátás alaprajz		Tervtári szám: Dátum: 2016. 06. hó	
Ügyvezető: Kiss István	Tervező: Peity Edit G-04-0054	Rajzoló:	Egyeztetés: